

| |
|------------------------------|
| ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПАЗАРДЖИК |
| п. код 4400 |
| РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА |
| N 388 / 17.04.2024 |
| Срок за изпълнение |

До г-н Валери Вълков – председател на ПК по „Обществен ред, сигурност и
безопасност на движението, транспорт, комуникации и иновации“ в
Общинския съвет – Пазарджик

*До г-н Валери
Вълков*

ЗАЯВЛЕНИЕ

по компетентност

от Димитър Тодоров Хаджидимитров – управител на етажната собственост
на вход/секция с адрес: ул. „Свобода“ №15, кв. „Младост“, гр.Пазарджик

Уважаеми г-н Вълков,

Позволявам си да сезирам Вас като общински съветник и председател на ПК по ОРСБДТКИ в Общ. Съвет – Пазарджик по повод на наша преписка за открити дефекти в изпълнението на санирането на нашия блок/секция. От две години пращам писма до общинска администрация за съдействие по нашия казус, за да може да се възползваме от 5 годишната гаранция, която е записана в договорите на фирмата- изпълнител с кмета на община Пазарджик. Ние се опасяваме, че при липса на реакция от страна на общината, ние ще загубим давността като възможност за корекции на описаните строителни дефекти и пропуски.

Моля Ви за съдействие по нашия случай. Прилагам снимков материал и последното ни писмо-искане от тази година до г-н Петър Куленски – кмет на община Пазарджик.

Благодаря предварително!

С уважение:

Димитър Хаджидимитров

Пазарджик

17.04.2024 г.

До Кмета на община Пазарджик г-н Петър Куленски

| |
|-------------------------------------------------------|
| ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК п. код 4400, Бул. „България“ 2 |
| РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА 40-00-28/27-02-2024г. |

ИСКАНЕ

от живущите съсобственици на етажна собственост на ул. „Свобода“ №15.
кв. „Младост“, Пазарджик

ОТНОСНО: Открити последващи дефекти на санираната ни по проект за енергийна ефективност сграда на ул.„Свобода“ №15 в община Пазарджик под №BG16RFOP001-1.013-0005-C01

Уважаеми г-н Куленски,


Управителният съвет и представител на контролния съвет на етажната собственост, извършиха втори подробен оглед на външните части на санираната ни по проект сграда през 2020 г., състояща се от 8 етажа по 4 апартамента и открихме следните дефекти и недостатъци:

1. Ап.№3, ет.1 юг – повредена външна ролетна щора на прозорец при ремонтните работи, теч от термопанел - запад;
2. Ап.7, ет.2 юг – непоставена подпрозоречна обшивка от ламарина, кухненска врата за лоджия повредена, непоставени болтове на ламаринената обшивка на външната тераса;;
3. Ап.15, ет.4 – спукан стъклопакет на кухн.тераса;
4. Ап.31, ет.8 – спукан стъклопакет на кухн.тераса;
5. Напукана на височина до 12 м външна силиконова мазилка на много места на западната стена от ръба до терасите по цялата ширина, вероятно заради тънък слой мазилка;
6. Повредена ламаринена обшивка на покрива – 5м2

Уважаеми г-н Куленски,

Ние настояваме тези дефекти да бъдат отстранени в най-близко време, за да се приведе сградата ни в напълно завършен вид в рамките на гаранционния срок и според изискванията на строителния и инвестиционния проект. Молим Ви писмено да уведомите отдел ТСУ в община Пазарджик по повод на нашето искане.

С уважение:



Димитър Тодоров Хаджидимитров – управител на етажната собственост:

Нонка Манчорова – УС:



Лиляна димитрова – УС:



Христо Гръблев – КС:



26.02.2024 г. Пазарджик